



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

исх. № 4-6-71282 от «10» 03 2021г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«10» марта 2021г.

город Моздок
(место рассмотрения: город, село, район)

Мной, заместителем главного государственного инспектора Моздокского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

РСО – Алаания по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы

Котиковой Ксенией Николаевной

рассмотрено административное дело в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа – интернат им. З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алаания, привлеченного к административной ответственности на основании постановления № 13 от 10 марта 2021года о назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Кирова, 4.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (расчеты не представлены) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")
2. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация

- хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")
3. Не предусмотрено ограждение на кровле. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
 4. Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
 5. Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
 6. Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)
 7. Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

На основании статей 20.4, 23.34. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Информацию о принятых мерах представить: заместителю главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания старшему лейтенанту внутренней службы Котиковой Ксении Николаевне по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
старший лейтенант вн.службы Котикова К.Н.



10.03.21
(дата)

Представление получил(а): «_____» _____ 2021г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Представление направлено: _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

