



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
о назначении административного наказания**

« 10 » марта 2021 г.

город Моздок
(село, город, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания по
(звание, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, вышеследующее)
пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Котикова Ксения Николаевна
рассмотрев протокол об административном правонарушении (~~протокол прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении~~) № 9 от «01»
марта 2021г. и материалы на юридическое лицо: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа – интернат им.
З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания

находящееся по адресу: РСО - Алания, г.Моздок, ул.Кирова, 4

(юридический адрес)

зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Моздокскому
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо, номер ОГРН/ИНН и дата постановки на учет в налоговом органе)
району Республики Северная Осетия – Алания ОГРН № 1041500751159 от 16.06.2004г г.,
ИНН №1510012781

документ, подтверждающий полномочия законного представителя или представителя
по доверенности приказ РУО № 183 от 26.08.2010г.

(наименование документа (доверенность), серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о времени и месте
рассмотрения административного дела, а именно: определениями о назначении времени и
места рассмотрения дела об административном правонарушении от «01» марта 2021г. исх.
№ 4-6-7 /221

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации,
главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены должностному лицу, или лицу, действующему на
основании доверенности


_____ (подпись)

И.В.Гречаная
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в период с 01.02.2021г. по 24.02.2021 г. на основании
распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении
проверки юридического лица – главного государственного инспектора Моздокского
района РСО-Алания по пожарному надзору подполковника внутренней службы

Панасенко Виталия Владимировича № 8 от «22» января 2021 года., государственным инспектором Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору майором внутренней службы Шконда Натальей Юрьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты на соблюдения требований пожарной безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы – интернат им. З.К.Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 4.

О проведении плановой выездной проверки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа – интернат им. З.К.Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания было надлежаще уведомлено путем вручения распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки.

По результатам проверки в 11 часов 00 минут 24.02.2021г. установлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации»; Строительных норм и правил: СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (расчеты не представлены) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")
2. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")
3. Не предусмотрено ограждение на кровле. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
4. Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
5. Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4;

ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

6. Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)
7. Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации")

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Обстоятельства правонарушения подтверждаются актом проверки органа государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 8 от 24.02.2021г. и протоколом № 9 об административном правонарушении от 01.03.2021г.

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 24.1, статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности должностное лицо устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно частям 1, 2 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона N 69-ФЗ установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, а именно руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 Закона N 69-ФЗ в числе лиц, которые несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, названы собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

На основании изложенного, в действиях юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы – интернат им. З.К.Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания состав административного правонарушения установлен, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем из материалов дела не усматривается смягчающих и отягчающих обстоятельств дела об административном правонарушении, совершенное юридическим лицом - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа – интернат им. З.К.Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания согласно ст. 4.2 и ст. 4.3 КоАП РФ.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса РФ)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст.26.1 и руководствуясь ст.22.1; ст.22.2; ст.23.34; ст.29.9; ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа – интернат им. З.К.Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание

(полное Ф.И.О. привлеченного лица)

в виде предупреждения

(указывается вид взыскания предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора РСО-Алания по пожарному надзору генерал-майора внутренней службы Хоружего Александра Николаевича по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Международная,1 или в Моздокский районный суд

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, суд)

С постановлением ознакомлена:

" _____ " _____ 2021 г

(подпись)

И.В. Гречаная

(инициалы, фамилия)

Подпись лица, вынесшего постановление



К.Н.Котикова
(Ф.И.О.)

Копию постановления получила:

" ____ " _____ 2021г.

(подпись)

И.В.Гречаная
(инициалы, фамилия)

Копия постановления направлена _____

(дата и номер почтового отделения, номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « ____ » ____ 20 ____ г.

М/П(подпись)

(Ф.И.О.)

