

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ—
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ З.К. ТИГЕЕВА
г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

363750, РСО-АЛАНИЯ,
г. Моздок, ул. Кирова д.4

Телефон: 8 (86736) 3-29-90
e-mail: Mozdok-int1@list.ru

«06» апреля 2021г.

№ 91

Старшему инспектору ОНД и ПР по
Моздокскому району майору
внутренней службы
ШКОНДА Н.Ю.

Уважаемая Наталья Юрьевна!

Администрация МБОУ Школы-интерната, рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения №8/1/5 от 10.03.21 г. информирует о мерах, принятых во исполнение нарушений закона

1. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (расчеты не представлены) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")

В Управление образования АМС Моздокского района запрос об увеличении лимитов на 2021 год.

2. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")

В соответствии с протоколом испытаний № 09/ОМ от 10.08.2015 г испытания по контролю за качества огнезащитной обработки металлических конструкций и со свойствами примененной краски для огнезащитного покрытия строительных конструкций срок эксплуатации покрытия составляет от 10 до 15 лет.

3. Не предусмотрено ограждение на кровле. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

В Управление образования АМС Моздокского района запрос об увеличении лимитов на 2021 год.

4. Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6

*Толучена 06.04.2021,
Моздок / Моздокский район*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Гречаная Ирина Валентиновна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022