



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 8/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

общеобразовательная школа – интернат им. З.К. Тигеева г. Моздока

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Северная Осетия – Алания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра Моздокского района по пожарному надзору № 8 от «22» января 2021 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в пе-
риод с "01" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и "24"
февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена проверка
старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором вн. службы Шконда

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Натальей Юрьевной помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения – основная общеобразовательная школа-интернат имени З.К.Тигее-
ва города Моздока Республики Северная Осетия-Алания, расположенного по адресу: РСО-
Алания, г.Моздок, ул. Кирова, 4

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ООШ - интернат г. Моздока Гречаной Ириной Валенти-
новной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регла-	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Рос-	02.03.2022 г.	

	мент о требованиях пожарной безопасности".	сийской Федерации"		
2.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.03.2022 г.	
3.	Предусмотреть ограждение на кровле	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 8.11 СНИП 21-01-97*	02.03.2022 г.	
4.	Не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНИП 21-01-97*	02.03.2022 г.	
5.	Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнить противопожарными (пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*	02.03.2022 г.	
6.	Все помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНИП 21-01-97*	02.03.2022 г.	
7.	Руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	02.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району
майор вн. службы Шконда И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» 02 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

директор МБОУ ООШ-интернат
г. Моздока Гречаная И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 02 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Гречаная Ирина Валентиновна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023