



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура Республики  
Северная Осетия – Алания

**Прокуратура Моздокского района**

**Маэздæджы районы  
прокуратурæ**

ул. Кирова, 43, г. Моздок  
PCO – Алания, 363760

Директору МБОУООШ  
Школа-интернат  
г. Моздок

Гречаная И.В.

ул. Кирова, д. 4, г. Моздок,  
Моздокский район, PCO – Алания

14.08.2012 № 18-2012

На № \_\_\_\_\_

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушения закона

Прокуратурой Моздокского района PCO-Алания с привлечением специалистов ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по PCO-Алания проведена проверка исполнения требований о противопожарной безопасности образовательными организациями, в связи с началом учебного года.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу пп. 1 п. 2 вышеуказанной статьи положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве,

капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты

Нормами ст. 52, 53, 63, 69, 70 Федерального от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В силу ст. 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что деятельность МБОУСОШ школа-интернат г. Моздок осуществляется с нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в образовательной организации имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. Не предусмотрено ограждение на кровле. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

3. Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

4. Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

5. Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»);

Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации»);

Кроме того, в нарушение требований п. 25 (а) (в) Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект не оснащен системой видеонаблюдения, архивирования и хранения данных, а также на 1-м этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Выявленные в ходе проверки, нарушения требуют срочного принятия мер практического характера, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Имеющиеся нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, находящихся на территории, зданиях и сооружениях данного объекта.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление прокурора и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, а также способствующих им причин и условий.

2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дне его рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений закона, а также о привлечении к установленной ответственности лиц, виновных в их допущении.

Заместитель прокурора района



Р.У. Дзагоев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Гречаная Ирина Валентиновна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023